

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"  
за июнь 2022 г.**

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3( ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	n-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	n-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м3 ( по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 ( по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метантримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.06.	№ 329	ГРС-1 Севастополь	94.7999	3.0353	0.9600	0.1509	0.1450	0.0015	0.0268	0.0180	0.0122	0.0040	0.5966	0.2498	34.73	38.48	0.5894	0.7098	50.12	-	-	-	-
12.06.	№ 353	ГРС-1 Севастополь	94.5589	3.2018	1.0065	0.1599	0.1560	0.0021	0.0299	0.0205	0.0152	0.0047	0.5845	0.2600	34.83	38.58	0.5912	0.7120	50.18	-	-	-	-
21.06.	№ 373	ГРС-1 Севастополь	94.5493	3.1752	1.0337	0.1636	0.1613	0.0022	0.0308	0.0216	0.0153	0.0047	0.5862	0.2561	34.84	38.60	0.5914	0.7124	50.19	-	-	-	-
01.06.	№ 332	ГРС-3 Севастополь	95.3014	2.7170	0.8423	0.1266	0.1241	0.0014	0.0223	0.0157	0.0108	0.0040	0.6197	0.2148	34.55	38.28	0.5856	0.7053	50.03	-	-	-	-
12.06.	№ 354	ГРС-3 Севастополь	94.8561	2.9867	0.9436	0.1497	0.1467	0.0021	0.0181	0.0193	0.0116	0.0047	0.6046	0.2468	34.71	38.46	0.5890	0.7094	50.11	-	-	-	-
21.06.	№ 374	ГРС-3 Севастополь	94.5013	3.2346	1.0283	0.1637	0.1603	0.0021	0.0309	0.0215	0.0135	0.0046	0.5776	0.2616	34.85	38.61	0.5916	0.7126	50.20	-	-	-	-
20.06.	№ 76	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2600	34.83	-	-	0.7120	50.18	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0047

**Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за июнь 2022 г.**

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	27.05.22	-21,3	-5	+16.2

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти  
ГУП РК "Черноморнефтегаз"



А.Ю.Можаровский

исп. Лушников Р.А  
тел.66-47-21