

Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за август 2022 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)												Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метхпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)	
01.08.	№ 463	ГРС-1 Севастополь	94.3374	3.2934	1.0380	0.1645	0.1618	0.0015	0.0313	0.0219	0.0158	0.0044	0.6496	0.2804	34.85	38.60	0.5926	0.7137	50.15	-	-	-	-	
11.08.	№ 486	ГРС-1 Севастополь	95.1733	2.6931	0.8632	0.1407	0.1383	0.0015	0.0282	0.0200	0.0163	0.0050	0.6905	0.2299	34.56	38.30	0.5869	0.7068	49.99	-	-	-	-	
22.08.	№ 506	ГРС-1 Севастополь	95.0312	2.7488	0.8995	0.1489	0.1473	0.0016	0.0289	0.0206	0.0154	0.0048	0.7087	0.2444	34.60	38.33	0.5880	0.7082	49.99	-	-	-	-	
01.08.	№ 478	ГРС-3 Севастополь	93.7754	3.7078	1.1977	0.1900	0.1889	0.0018	0.0380	0.0270	0.0196	0.0032	0.5621	0.2885	35.12	38.90	0.5970	0.7190	50.35	-	-	-	-	
15.08.	№ 491	ГРС-3 Севастополь	94.3768	3.1988	1.0546	0.1730	0.1726	0.0017	0.0354	0.0256	0.0191	0.0046	0.6571	0.2806	34.86	38.61	0.5928	0.7140	50.15	-	-	-	-	
22.08.	№ 505	ГРС-3 Севастополь	95.8694	2.3132	0.7011	0.1184	0.1183	0.0014	0.0259	0.0188	0.0168	0.0049	0.7122	0.1995	34.32	38.04	0.5821	0.7011	49.86	-	-	-	-	
29.08.	№ 108	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2444	34.60	-	-	0.7082	49.99	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0048	

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за август 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	29.08.22	-5.7	+3.0	+22

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А.
тел.66-47-21



А.Ю.Можаровский