

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за октябрь 2022 г.**


Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м³, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
03.10.	№ 597	ГРС-1 Севастополь	94.1928	3.3948	1.0449	0.1577	0.1580	0.0014	0.0296	0.0213	0.0155	0.0055	0.6866	0.2919	34.85	38.61	0.5932	0.7145	50.12	-	-	-	-
11.10.	№ 613	ГРС-1 Севастополь	94.6746	3.1006	0.9710	0.1492	0.1458	0.0015	0.0280	0.0198	0.0151	0.0041	0.6310	0.2593	34.75	38.49	0.5901	0.7108	50.11	-	-	-	-
21.10.	№ 636	ГРС-1 Севастополь	94.8613	2.9673	0.9270	0.1441	0.1419	0.0015	0.0278	0.0197	0.0154	0.0049	0.6467	0.2425	34.68	38.42	0.5888	0.7092	50.07	-	-	-	-
03.10.	№ 596	ГРС-3 Севастополь	94.1413	3.3759	1.0774	0.1722	0.1708	0.0016	0.0339	0.0245	0.0182	0.0055	0.6854	0.2933	34.89	38.65	0.5941	0.7155	50.15	-	-	-	-
11.10.	№ 611	ГРС-3 Севастополь	94.6322	3.1263	0.9859	0.1508	0.1475	0.0015	0.0279	0.0199	0.0146	0.0045	0.6274	0.2615	34.76	38.51	0.5904	0.7112	50.12	-	-	-	-
21.10.	№ 637	ГРС-3 Севастополь	95.0491	2.8435	0.8868	0.1372	0.1340	0.0015	0.0258	0.0181	0.0128	0.0050	0.6614	0.2249	34.61	38.35	0.5874	0.7075	50.04	-	-	-	-
19.10.	№ 135	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2593	34.75	-	-	0.7108	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0041

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за октябрь 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	19.10.22	-33	-12.5	+11

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21



А.Ю.Можаровский