

Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за ноябрь 2022 г.


Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м³, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.11.	№ 659	ГРС-1 Севастополь	94.9204	2.9376	0.9080	0.1385	0.1345	0.0014	0.0254	0.0179	0.0135	0.0044	0.6488	0.2497	34.64	38.38	0.5883	0.7085	50.05	-	-	-	-
14.11.	№ 680	ГРС-1 Севастополь	94.9179	2.9475	0.9121	0.1388	0.1347	0.0014	0.0252	0.0178	0.0139	0.0048	0.6386	0.2472	34.65	38.39	0.5883	0.7086	50.06	-	-	-	-
21.11.	№ 701	ГРС-1 Севастополь	94.7000	3.1235	0.9727	0.1502	0.1455	0.0016	0.0273	0.0191	0.0140	0.0045	0.5867	0.2551	34.77	38.52	0.5900	0.7106	50.14	-	-	-	-
01.11.	№ 660	ГРС-3 Севастополь	94.8935	2.9610	0.9120	0.1392	0.1352	0.0014	0.0255	0.0180	0.0137	0.0041	0.6464	0.2498	34.65	38.40	0.5884	0.7087	50.05	-	-	-	-
14.11.	№ 682	ГРС-3 Севастополь	94.9184	2.9469	0.9130	0.1399	0.1360	0.0014	0.0259	0.0183	0.0144	0.0043	0.6339	0.2476	34.66	38.40	0.5883	0.7086	50.06	-	-	-	-
21.11.	№ 702	ГРС-3 Севастополь	94.6970	3.1219	0.9696	0.1494	0.1449	0.0015	0.0271	0.0189	0.0140	0.0038	0.5963	0.2556	34.76	38.51	0.5900	0.7106	50.14	-	-	-	-
25.11.	№ 157	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2551	34.77	-	-	0.7106	50.14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0045

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за ноябрь 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	25.11.22	-35.5	-27.2	+8

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21



А.Ю.Можаровский