

Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за декабрь 2022 г.



Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)												Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м³, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.12.	№ 728	ГРС-1 Севастополь	94.6991	3.0520	0.9622	0.1536	0.1531	0.0016	0.0327	0.0231	0.0246	0.0041	0.6252	0.2688	34.76	38.51	0.5904	0.7111	50.11	-	-	-	-
12.12.	№ 751	ГРС-1 Севастополь	94.4257	3.1302	0.0160	0.1751	0.1833	0.0020	0.0455	0.0325	0.0408	0.0041	0.6542	0.2904	34.87	38.63	0.5933	0.7146	50.15	-	-	-	-
21.12.	№ 773	ГРС-1 Севастополь	94.5213	3.1233	1.0032	0.1662	0.1706	0.0019	0.0398	0.0282	0.0354	0.0039	0.6233	0.2829	34.84	38.60	0.5923	0.7133	50.15	-	-	-	-
01.12.	№ 725	ГРС-3 Севастополь	94.7027	3.0539	0.9625	0.1530	0.1522	0.0016	0.0322	0.0227	0.0238	0.0041	0.6238	0.2673	34.75	38.50	0.5904	0.7111	50.11	-	-	-	-
12.12.	№ 752	ГРС-3 Севастополь	94.4105	3.1307	0.0176	0.1766	0.1850	0.0021	0.0465	0.0332	0.0448	0.0040	0.6564	0.2927	34.88	38.64	0.5935	0.7148	50.15	-	-	-	-
21.12.	№ 771	ГРС-3 Севастополь	94.2283	3.1944	1.0545	0.1865	0.1980	0.0022	0.0523	0.0372	0.0558	0.0047	0.6752	0.3109	34.95	38.71	0.5952	0.7169	50.17	-	-	-	-
16.12.	№ 170	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2904	34.87	-	-	0.7146	50.15	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0041

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за декабрь 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	16.12.22	-19.2	-21.8	+7

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21

А.Ю.Можаровский