

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за июнь 2023 г.**

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	n-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	n-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м³, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.06.	№ 349	ГРС-1 Севастополь	93.4881	3.9288	1.2063	0.1797	0.1713	0.0017	0.0310	0.0209	0.0132	0.0044	0.5988	0.3557	35.11	38.88	0.5981	0.7204	50.27	-	-	-	-
13.06.	№ 370	ГРС-1 Севастополь	93.4098	4.0173	1.2748	0.1932	0.1847	0.0018	0.0328	0.0224	0.0155	0.0038	0.5082	0.3354	35.23	39.02	0.5992	0.7217	50.40	-	-	-	-
21.06.	№ 388	ГРС-1 Севастополь	93.1250	4.2208	1.3275	0.2047	0.1993	0.0018	0.0359	0.0248	0.0170	0.0043	0.4938	0.3451	35.34	39.13	0.6011	0.7240	50.47	-	-	-	-
01.06.	№ 345	ГРС-3 Севастополь	93.4977	3.9823	1.2287	0.1830	0.1734	0.0017	0.0305	0.0206	0.0117	0.0032	0.5328	0.3341	35.17	38.94	0.5981	0.7204	50.35	-	-	-	-
13.06.	№ 369	ГРС-3 Севастополь	93.6512	3.8013	1.1848	0.1816	0.1748	0.0017	0.0327	0.0223	0.0141	0.0031	0.5885	0.3440	35.08	38.85	0.5973	0.7194	50.27	-	-	-	-
21.06.	№ 387	ГРС-3 Севастополь	93.3524	4.0672	0.2692	0.1930	0.1862	0.0017	0.0231	0.0223	0.0256	0.0039	0.5243	0.3311	35.24	39.02	0.5994	0.7219	50.41	-	-	-	-

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21



А.Ю.Можаровский