

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за февраль 2024 г.**


Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.02.	№ 64	ГРС-1 Севастополь	94.5248	3.1536	0.9704	0.1647	0.1706	менее 0.005	0.0381	0.0266	0.0326	менее 0.005	0.6229	0.2886	34.82	38.57	0.5919	0.7130	50.14	-	-	-	-
12.02.	№ 83	ГРС-1 Севастополь	94.8191	3.0236	0.9058	0.1405	0.1384	0.0013	0.0271	0.0187	0.0178	0.0055	0.6278	0.2744	34.67	38.42	0.5890	0.7094	50.06	-	-	-	-
20.02.	№ 105	ГРС-1 Севастополь	94.4230	3.1788	1.0070	0.1706	0.1771	0.0019	0.0424	0.0290	0.0353	0.0056	0.6342	0.3014	34.85	38.61	0.5929	0.7141	50.14	-	-	-	-
01.02.	№ 58	ГРС-3 Севастополь	93.8272	3.4945	1.1156	0.2024	0.2195	менее 0.005	0.0569	0.0396	0.0576	менее 0.005	0.6432	0.3357	35.10	38.87	0.5980	0.7204	50.26	-	-	-	-
12.02.	№ 84	ГРС-3 Севастополь	94.6239	3.1219	0.9488	0.1517	0.1524	0.0015	0.0329	0.0223	0.0201	0.0051	0.6298	0.2896	34.75	38.50	0.5907	0.7114	50.09	-	-	-	-
22.02.	№ 110	ГРС-3 Севастополь	93.7327	3.5060	1.1410	0.2094	0.2254	0.0028	0.0621	0.0421	0.0602	0.0052	0.6569	0.3562	35.12	38.89	0.5990	0.7215	50.25	-	-	-	-
20.02.	№ 29	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2744	34.67	-	-	0.7094	50.06	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0055

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за февраль 2024 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	20.02.24	-29.6	-28.2	+4

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21



А.Ю.Можаровский