Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за апрель 2024 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.04.	№ 201	ГРС-1 Севастополь	94.4737	3.3226	0.9880	0.1446	0.1391	0.0013	0.0239	0.0161	0.0117	0.0048	0.5865	0.2877	34.79	38.55	0.5910	0.7118	50.14	-	-	-	-
11.04.	№ 234	ГРС-1 Севастополь	94.2674	3.4673	1.0282	0.1567	0.1503	менее 0.005	0.0259	0.0179	0.0128	менее 0.005	0.5720	0.2938	34.88	38.64	0.5926	0.7138	50.19	-	-	-	-
22.04.	№ 248	ГРС-1 Севастополь	94.1500	3.5392	1.0515	0.1591	0.1530	менее 0.005	0.0266	0.0185	0.0131	менее 0.005	0.5766	0.3044	34.91	38.67	0.5934	0.7147	50.20	-	-	-	-
01.04.	№ 202	ГРС-3 Севастополь	94.4746	3.3232	0.9865	0.1448	0.1396	0.0011	0.0238	0.0164	0.0114	0.0047	0.5844	0.2895	34.79	38.55	0.5910	0.7118	50.14	-	-	-	-
11.04.	№ 233	ГРС-3 Севастополь	94.2550	3.4789	1.0282	0.1563	0.1500	менее 0.005	0.0260	0.0180	0.0123	менее 0.005	0.5721	0.2952	34.88	38.64	0.5926	0.7138	50.19	-	-	-	-
22.04.	№ 247	ГРС-3 Севастополь	94.1231	3.5727	1.0515	0.1607	0.1540	менее 0.005	0.0267	0.0186	0.0129	менее 0.005	0.5611	0.3109	34.93	38.69	0.5936	0.7150	50.22	-	-	-	-
10.04.	№ 61	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2877	34.79	-	-	0.7118	50.14	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0048

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за апрель 2024 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	10.04.24	-35.4	-10.8	+8

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз" **А.Ю.Можаровский**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ОТДЕЛ УЧЁТА ГАЗА, КОНДЕНСАТА И НЕФТИ

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21