Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за июнь 2024 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
03.06.	№ 339	ГРС-1 Севастополь	93.4082	4.0149	1.2147	0.1855	0.1821	менее 0.005	0.0327	0.0233	0.0172	менее 0.005	0.5546	0.3591	35.17	38.95	0.5988	0.7213	50.33	-	-	-	-
11.06.	№ 371	ГРС-1 Севастополь	93.4639	4.0122	1.2092	0.1833	0.1777	менее 0.005	0.0310	0.0219	0.0157	менее 0.005	0.5295	0.3478	35.17	38.95	0.5984	0.7208	50.35	-	-	-	-
21.06.	№ 388	ГРС-1 Севастополь	93.6542	3.8153	1.1858	0.1840	0.1779	менее 0.005	0.0318	0.0222	0.0161	0.0056	0.5812	0.3225	35.10	38.87	0.5972	0.7194	50.30	-	-	-	-
03.06.	№ 337	ГРС-3 Севастополь	93.5443	3.9415	1.1856	0.1811	0.1765	менее 0.005	0.0318	0.0226	0.0161	менее 0.005	0.5409	0.3523	35.13	38.91	0.5979	0.7202	50.32	-	-	-	-
11.06.	№ 373	ГРС-3 Севастополь	93.4806	3.9786	1.1992	0.1805	0.1763	менее 0.005	0.0313	0.0222	0.0159	менее 0.005	0.5498	0.3575	35.14	38.92	0.5982	0.7206	50.32	-	-	-	-
25.06.	№ 387	ГРС-3 Севастополь	93.5958	3.9058	1.2000	0.1840	0.1764	менее 0.005	0.0306	0.0214	0.0158	менее 0.005	0.5352	0.3272	35.14	38.92	0.5976	0.7198	50.34	-	-	-	-
14.06.	№ 99	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3478	35.17	-	-	0.7208	50.35	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за июнь 2024 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	14.06.24	-31.6	+3.6	+19.7

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз" **А.Ю.Можаровский**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ОТДЕЛ УЧЕТА ГАЗА, КОНДЕНСАТА И НЕФТИ

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21