Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за август 2024 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.08.	№ 479	ГРС-1 Севастополь	93.6318	3.8309	1.1883	0.1864	0.1832	менее 0.005	0.0328	0.0234	0.0170	менее 0.005	0.5526	0.3462	35.12	38.89	0.5976	0.7198	50.31	-	-	-	-
12.08.	№ 502	ГРС-1 Севастополь	93.8614	3.6488	1.1577	0.1840	0.1836	менее 0.005	0.0329	0.0233	0.0159	менее 0.005	0.5677	0.3164	35.05	38.82	0.5961	0.7181	50.26	-	-	-	-
21.08.	№ 529	ГРС-1 Севастополь	94.1972	3.4407	1.0727	0.1708	0.1691	менее 0.005	0.0298	0.0210	0.0146	менее 0.005	0.5921	0.2844	34.93	38.69	0.5935	0.7149	50.22	-	-	-	-
01.08.	№ 480	ГРС-3 Севастополь	94.4408	3.1760	1.0047	0.1630	0.1614	менее 0.005	0.0302	0.0211	0.0159	0.0054	0.6931	0.2851	34.78	38.53	0.5918	0.7129	50.08	-	-	-	-
12.08.	№ 503	ГРС-3 Севастополь	93.8808	3.6815	1.1318	0.1753	0.1726	менее 0.005	0.0302	0.0214	0.0153	менее 0.005	0.5675	0.3158	35.03	38.80	0.5956	0.7175	50.27	-	-	-	-
21.08.	№ 528	ГРС-3 Севастополь	94.1436	3.4583	1.0782	0.1711	0.1694	менее 0.005	0.0300	0.0212	0.0150	менее 0.005	0.6062	0.2988	34.93	38.69	0.5939	0.7154	50.20	-	-	-	-
16.08.	№ 133	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3164	35.05	-	-	0.7181	50.28	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за август 2024 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	16.08.24	-7.5	+4.3	+24

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз" **А.Ю.Можаровский**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ОТДЕЛ УЧЕТА ГАЗА, КОНДЕНСАТА И НЕФТИ

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21