Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за период с 16 по 31 октября 2024г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
21.10.	№ 663	ГРС-1 Севастополь	93.9802	3.6073	1.1246	0.1746	0.1692	менее 0.005	0.0302	0.0215	0.0153	менее 0.005	0.5536	0.3156	35.01	38.77	0.5951	0.7168	50.26	-	-	-	-
21.10.	№ 664	ГРС-3 Севастополь	94.0102	3.6015	1.1166	0.1722	0.1649	менее 0.005	0.0286	0.0199	0.0132	менее 0.005	0.5475	0.3183	34.99	38.76	0.5947	0.7164	50.25	-	-	-	-

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21