Общество с ограниченной ответственностью
" Черномортрансгаз"
Производственная лаборатория

Паспорт газа № 113

Место отбора: УРКЗГ № 2 (газ на Балаклавскую ТЭС)

Время, дата отбора: 11:30 ; 11.12.2024 г. Дата выдачи: 11.12.2024 г.

Условия отбора: Р: 31.8 кгс/см² t: 2.9 °С Пробоотборник № 7176

Результат проведения анализа:

1.Компонентный химический состав газа, определённый хроматографическим методом, согласно ГОСТ 31371.7-2020. Метод В

Компонент	Концентрация,мол. %	U_расш, мол. %
метан	94.6572	0.3206
кислород	менее 0.005	0.0006
диоксид углерода	0.2795	0.1798
азот	0.5964	0.1064
этан	3.1609	0.2283
пропан	0.9599	0.0368
и-бутан	0.1473	0.0732
н-бутан	0.1415	0.0741
нео-пентан	менее 0.005	0.0004
и-пентан	0.0235	0.0237
н-пентан	0.0162	0.0293
гексан	0.0103	0.0396

2.Физико-химические показатели газа, рассчитанные согласно ГОСТ 31369-2021 при стандартных условиях: t измерений + 20 °С и 101,325 кПа,
t сгорания +25 °С и 101,325 кПа

Параметры расчёта	Значение	Расшир. неоп.абс.ед.
Фактор сжимаемости	0.9979	0.00009
Объёмная теплота сгорания высшая, МДж/м³	38.49	0.25
Объёмная теплота сгорания низшая, МДж/м³	34.74	0.23
Плотность, кг/м³	**0.7106**	0.006
Плотность относительная	0.5899	0.005
Число Воббе высшее, МДж/м³	50.11	0.2

Примечание: _____

Ведущий инженер: Кутанова Н.Е.

Начальник лаборатории: Булгакова Н.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРТРАНСГАЗ» ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.0046.24 от 15.10.2024 г.

Действительно до 08.07.2025 г.