Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за декабрь 2024 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.12.	№ 94	ГРС-1 Севастополь	94.3696	3.3283	1.0285	0.1613	0.1586	менее 0.005	0.0292	0.0205	0.0177	менее 0.005	0.5863	0.2915	34.86	38.62	0.5924	0.7135	50.18	-	-	-	-
11.12.	№ 114	ГРС-1 Севастополь	94.6472	3.1703	0.9607	0.1478	0.1418	менее 0.005	0.0237	0.0164	0.0111	менее 0.005	0.5931	0.2808	34.74	38.49	0.5900	0.7107	50.11	-	-	-	-
22.12.	№ 145	ГРС-1 Севастополь	94.5625	3.1928	0.9814	0.1532	0.1498	менее 0.005	0.0282	0.0197	0.0175	менее 0.005	0.6137	0.2730	34.78	38.54	0.5909	0.7117	50.13	-	-	-	-
01.12.	№ 96	ГРС-3 Севастополь	93.8317	3.6404	1.1313	0.1860	0.1875	0.0066	0.0408	0.0288	0.0360	менее 0.005	0.5855	0.3211	35.08	38.85	0.5968	0.7189	50.29	-	-	-	-
11.12.	№ 112	ГРС-3 Севастополь	94.6525	3.1628	0.9608	0.1468	0.1413	менее 0.005	0.0235	0.0163	0.0110	менее 0.005	0.5982	0.2793	34.74	38.49	0.5900	0.7107	50.11	-	-	-	-
22.12.	144	ГРС-3 Севастополь	94.2328	3.3836	1.0481	0.1697	0.1700	0.0051	0.0356	0.0252	0.0294	менее 0.005	0.6040	0.2918	34.93	38.69	0.5937	0.7152	50.21	-	-	-	-
17.12.	№ 35	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2808	34.74	-	-	0.7107	50.11	отс.	менее 0.01	менее 0.01	менее 0.005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за декабрь 2024 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	17.12.24	-20.3	-30.0	+6

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21