Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за март 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
03.03.	№ 137	ГРС-1 Севастополь	94,4249	3,3492	1,0052	0,1558	0,1474	менее 0.005	0,0250	0,0175	0,0117	менее 0.005	0,5618	0,2943	34,83	38,59	0,5916	0,7126	50,17	-	-	-	-
11.03.	№ 165	ГРС-1 Севастополь	94,5671	3,2287	0,9833	0,1536	0,1485	менее 0.005	0,0260	0,0181	0,0136	менее 0.005	0,5718	0,2813	34,80	38,55	0,5908	0,7116	50,15	-	-	-	-
21.03.	№ 189	ГРС-1 Севастополь	94,2919	3,3912	1,0309	0,1618	0,1590	менее 0.005	0,0313	0,0219	0,0215	менее 0.005	0,5845	0,2982	34,89	38,65	0,5929	0,7142	50,19	-	-	-	-
03.03.	№ 135	ГРС-3 Севастополь	94,3774	3,3636	1,0183	0,1555	0,1484	менее 0.005	0,0250	0,0171	0,0110	менее 0.005	0,5772	0,2988	34,84	38,59	0,5919	0,7130	50,16	-	-	-	-
11.03.	№ 166	ГРС-3 Севастополь	94,5919	3,2060	0,9745	0,1528	0,1469	менее 0.005	0,0257	0,0180	0,0166	менее 0.005	0,5777	0,2818	34,79	38,54	0,5907	0,7115	50,14	-	-	-	-
21.03.	№ 190	ГРС-3 Севастополь	94,0156	3,4703	1,0859	0,1839	0,1882	0,0051	0,0439	0,0305	0,0392	менее 0.005	0,6081	0,3245	35,01	38,77	0,5958	0,7177	50,23	-	-	-	-
19.03.	№ 50	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2813	34,80	-	-	0,7116	50,15	отсут.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за февраль 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	19.03.25	-29,2	менее -30,0	+3

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94