Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за февраль 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
03.02.	№ 61	ГРС-1 Севастополь	94,1901	3,4185	1,0464	0,1711	0,1704	менее 0.005	0,0362	0,0253	0,0269	менее 0.005	0,5863	0,3192	34,93	38,69	0,5940	0,7155	50,20	-	-	-	-
11.02.	№ 85	ГРС-1 Севастополь	94,0252	3,4871	1,0942	0,1809	0,1826	менее 0.005	0,0403	0,0284	0,0360	менее 0.005	0,5919	0,3242	35,00	38,77	0,5956	0,7174	50,24	-	-	-	-
21.02.	№ 109	ГРС-1 Севастополь	94,2688	3,4088	1,0435	0,1619	0,1563	менее 0.005	0,0285	0,0196	0,0166	менее 0.005	0,5827	0,3058	34,88	38,64	0,5929	0,7142	50,18	-	-	-	-
03.02.	№ 67	ГРС-3 Севастополь	93,7813	3,5663	1,1315	0,1973	0,2061	0,0066	0,0515	0,0363	0,0548	менее 0.005	0,6205	0,3431	35,11	38,88	0,5981	0,7204	50,27	-	-	-	-
11.02.	№ 80	ГРС-3 Севастополь	93,6284	3,5959	1,1705	0,2135	0,2294	0,0073	0,0628	0,0449	0,0596	менее 0.005	0,6309	0,3520	35,19	38,96	0,5998	0,7225	50,31	-	-	-	-
21.02.	№ 111	ГРС-3 Севастополь	93,9507	3,4987	1,1044	0,1870	0,1918	0,0052	0,0402	0,0314	0,0411	менее 0.005	0,6099	0,3352	35,02	38,79	0,5963	0,7183	50,23	-	-	-	-
13.02.	№ 28	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3242	35,00	-	-	0,7174	50,24	отсут.	0,014	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за февраль 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	13.02.25	-21,5	-23,7	+3

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94