Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за май 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.7											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
12.05.	№ 292	ГРС-1 Севастополь	93.5041	3.9967	1.2084	0.1836	0.1739	менее 0.005	0.0287	0.0195	0.0129	менее 0.005	0.5220	0.3423	35.16	38.93	0.5980	0.7203	50.35	-	-	-	-
21.05.	№ 316	ГРС-1 Севастополь	93.6565	3.9038	1.1658	0.1768	0.1673	менее 0.005	0.0277	0.0187	0.0120	менее 0.005	0.5173	0.3468	35.10	38.87	0.5969	0.7190	50.31	-	-	-	-
12.05.	№ 293	ГРС-3 Севастополь	93.5164	3.9900	1.2046	0.1814	0.1715	менее 0.005	0.0279	0.0188	0.0118	менее 0.005	0.5223	0.3481	35.14	38.92	0.5978	0.7201	50.34	-	-	-	-
21.05.	№ 315	ГРС-3 Севастополь	93.7051	3.8890	1.1454	0.1723	0.1611	менее 0.005	0.0263	0.0181	0.0126	менее 0.005	0.5155	0.3474	35.07	38.85	0.5964	0.7184	50.30	-	-	-	-
20.05.	№ 86	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3423	35.16	-	-	0.7203	50.35	отсут.	менее 0,010	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за май 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	20.05.25	-29.1	менее -25,1	+10

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортрансгаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94