Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"

за июнь 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
02.06.	№ 346	ГРС-1 Севастополь	93,8101	3,7617	1,1679	0,1777	0,1695	менее 0.005	0,0285	0,0194	0,0124	менее 0.005	0,5259	0,3198	35,07	38,84	0,5961	0,7180	50,31	-	-	-	-
11.06.	№ 367	ГРС-1 Севастополь	93,5454	3,8816	1,2168	0,1857	0,1773	менее 0.005	0,0302	0,0206	0,0138	менее 0.005	0,5686	0,3517	35,12	38,90	0,5979	0,7203	50,30	-	-	-	-
23.06.	№ 388	ГРС-1 Севастополь	92,2617	4,7166	1,5403	0,2324	0,2306	менее 0.005	0,0425	0,0303	0,0240	менее 0.005	0,5038	0,4094	35,63	39,44	0,6076	0,7319	50,59	-	-	-	-
02.06.	№ 349	ГРС-3 Севастополь	93,7079	3,8420	1,1894	0,1794	0,1710	менее 0.005	0,0286	0,0195	0,0129	менее 0.005	0,5192	0,3227	35,11	38,88	0,5967	0,7188	50,34	-	-	-	-
11.06.	№ 366	ГРС-3 Севастополь	93,6115	3,8404	1,2057	0,1836	0,1757	менее 0.005	0,0299	0,0203	0,0137	менее 0.005	0,5695	0,3420	35,10	38,88	0,5975	0,7197	50,30	-	-	-	-
23.06.	№ 386	ГРС-3 Севастополь	92,1990	4,7922	1,5438	0,2273	0,2254	менее 0.005	0,0411	0,0293	0,0219	менее 0.005	0,5128	0,3988	35,63	39,45	0,6077	0,7320	50,60	-	-	-	-
10.06.	№ 104	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3198	35,07	-	-	0,7180	не опред.	отсут.	0,010	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за июнь 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	10.06.25	-23,6	менее -3,2	+27

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94