Общество с ограниченной ответственностью
" Черномортрансгаз"
Производственная лаборатория

Паспорт газа № 697

Место отбора: УРКЗГ № 2 (газ на Балаклавскую ТЭС)

Время, дата отбора: 10:15 ; 01.11.2025 г. Дата выдачи: 01.11.2025 г.

Условия отбора: Р: 31.5 кгс/см² t: 6.0 °С Пробоотборник № 7179

Результат проведения анализа:

1.Компонентный химический состав газа, определённый хроматографическим методом, согласно ГОСТ 31371.7-2020. Метод В

Компонент	Концентрация,мол. %	U_расш, мол. %
метан	94.4112	0.4633
кислород	менее 0.005	0.0002
диоксид углерода	0.2879	0.0232
азот	0.5605	0.0249
этан	3.3447	0.1348
пропан	1.0322	0.0629
и-бутан	0.1534	0.0102
н-бутан	0.1475	0.0098
нео-пентан	менее 0.005	0.0004
и-пентан	0.0249	0.0026
н-пентан	0.0172	0.0021
гексан	0.0122	0.0017

2.Физико-химические показатели газа, рассчитанные согласно ГОСТ 31369-2021 при стандартных условиях: t измерений + 20 °С и 101,325 кПа,
t сгорания +25 °С и 101,325 кПа

Параметры расчёта	Значение	Расшир. неоп.абс.ед.
Фактор сжимаемости	0.9979	0.00009
Объёмная теплота сгорания высшая, МДж/м³	38.61	0.2
Объёмная теплота сгорания низшая, МДж/м³	34.85	0.18
Плотность, кг/м³	**0.7128**	0.0038
Плотность относительная	0.5918	0.0031
Число Воббе высшее, МДж/м³	50.19	0.14

Примечание: _____

Ведущий инженер: Кутанова Н.Е.

Начальник лаборатории Булгакова Н.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРТРАНСГАЗ» ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.0020.25 от 08.07.2025 г.

Действительно до 07.07.2028 г.