Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за октябрь 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4). не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3. (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.10.	№ 628	ГРС-1 Севастополь	93,2418	4,1186	1,2834	0,1924	0,1859	менее 0.005	0,0327	0,0228	0,0175	менее 0.005	0,5261	0,3710	35,25	39,03	0,6002	0,7229	50,38	-	-	-	-
13.10.	№ 657	ГРС-1 Севастополь	94,4539	3,3038	1,0251	0,1512	0,1438	менее 0.005	0,0243	0,0167	0,0132	менее 0.005	0,5720	0,2880	34,83	38,58	0,5914	0,7124	50,17	-	-	-	-
21.10.	№ 684	ГРС-1 Севастополь	94,5788	3,2297	0,9844	0,1477	0,1397	0,0013	0,0235	0,0163	0,0161	0,0040	0,5799	0,2786	34,78	38,53	0,5905	0,7113	50,14	-	-	-	-
01.10.	№ 627	ГРС-3 Севастополь	93,2932	4,0855	1,2741	0,1911	0,1844	менее 0.005	0,0323	0,0225	0,0171	менее 0.005	0,5290	0,3629	35,23	39,02	0,5998	0,7225	50,38	-	-	-	-
13.10.	№ 655	ГРС-3 Севастополь	94,4499	3,3126	1,0243	0,1517	0,1444	менее 0.005	0,0244	0,0168	0,0128	менее 0.005	0,5686	0,2865	34,83	38,58	0,5915	0,7125	50,17	-	-	-	-
21.10.	№ 676	ГРС-3 Севастополь	94,5596	3,2408	0,9941	0,1491	0,1408	0,0013	0,0238	0,0163	0,0105	0,0048	0,5793	0,2796	34,78	38,54	0,5906	0,7113	50,14	-	-	-	-
30.10.	№ 193	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2780	34,78	-	-	0,7114	50,14	отсут.	0,013	менее 0,010	0,0048

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за октябрь 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	30.10.25	-36,2	-24,4	+5,0

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94