Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за ноябрь 2025 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.11.	№ 699	ГРС-1 Севастополь	94,4131	3,3391	1,0292	0,1531	0,1469	менее 0.005	0,0248	0,0171	0,0122	менее 0.005	0,5689	0,2869	34,84	38,60	0,5917	0,7128	50,18	-	-	-	-
11.11.	№ 721	ГРС-1 Севастополь	94,3775	3,3692	1,0421	0,1541	0,1476	менее 0.005	0,0249	0,0172	0,0130	менее 0.005	0,5553	0,2910	34,86	38,62	0,5920	0,7131	50,19	-	-	-	-
21.11.	№ 748	ГРС-1 Севастополь	94,5380	3,2568	1,0077	0,1490	0,1432	менее 0.005	0,0236	0,0161	0,0116	0,0051	0,5691	0,2766	34,80	38,56	0,5908	0,7117	50,16	-	-	-	-
01.11.	№ 696	ГРС-3 Севастополь	94,3975	3,3515	1,0346	0,1541	0,1485	менее 0.005	0,0253	0,0175	0,0131	менее 0.005	0,5611	0,2886	34,86	38,61	0,5919	0,7130	50,19	-	-	-	-
11.11.	№ 723	ГРС-3 Севастополь	94,3437	3,3910	1,0501	0,1557	0,1492	менее 0.005	0,0251	0,0174	0,0133	менее 0.005	0,5520	0,2946	34,88	38,63	0,5923	0,7134	50,20	-	-	-	-
21.11.	№ 749	ГРС-3 Севастополь	94,5192	3,2743	1,0095	0,1492	0,1430	менее 0.005	0,0235	0,0161	0,0116	менее 0.005	0,5687	0,2770	34,81	38,56	0,5909	0,7118	50,16	-	-	-	-
25.11.	№ 211	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2766	34,80	-	-	0,7117	50,16	отсут.	0,013	менее 0,010	0,0051

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за ноябрь 2025 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	25.11.25	-36,6	менее -30,0	+8,0

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортранснефтегаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94