Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз" за январь 2026 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м3, (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
12.01.	№ 3	ГРС-1 Севастополь	94,0408	3,6036	1,1031	0,1652	0,1578	менее 0.005	0,0263	0,0180	0,0121	менее 0.005	0,5507	0,3139	34,97	38,73	0,5943	0,7159	50,24	-	-	-	-
21.01.	№ 28	ГРС-1 Севастополь	93,8125	3,6811	1,1556	0,1786	0,1772	0,0053	0,0347	0,0242	0,0279	менее 0.005	0,5671	0,3315	35,07	38,84	0,5966	0,7186	50,28	-	-	-	-
12.01.	№ 9	ГРС-3 Севастополь	93,5365	3,8146	1,2048	0,1914	0,1965	0,0057	0,0459	0,0351	0,0427	менее 0.005	0,5715	0,3511	35,19	38,97	0,5992	0,7218	50,34	-	-	-	-
21.01.	№ 29	ГРС-3 Севастополь	93,5709	3,8003	1,2016	0,1905	0,1928	0,0080	0,0414	0,0294	0,0383	менее 0.005	0,5712	0,3514	35,16	38,94	0,5988	0,7213	50,32	-	-	-	-
22.01.	№ 11	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3315	35,07	-	-	0,7186	50,28	отсут.	0,010	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за январь 2026 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	22.01.26	-33,1	-22,3	+2,0

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата
ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортрансгаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94