Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"

за февраль 2026 г.

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях								
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая,МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Вобба, 41,2-54,5 МДж/м3 (по ГОСТ 31369-2008)	Масса механических примесей, не более 0,001 г/м3 (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м3 (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода,не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
02.02.	№ 61	ГРС-1 Севастополь	94,3196	3,3616	1,0379	0,1526	0,1479	менее 0.005	0,0261	0,0180	0,0204	менее 0.005	0,5901	0,2953	34,85	38,61	0,5923	0,7135	50,16	-	-	-	-
11.02.	№ 83	ГРС-1 Севастополь	94,3522	3,3296	1,0320	0,1530	0,1488	менее 0.005	0,0266	0,0183	0,0221	менее 0.005	0,5848	0,2974	34,84	38,60	0,5922	0,7133	50,16	-	-	-	-
23.02.	№ 110	ГРС-1 Севастополь	94,6345	3,1661	0,9740	0,1427	0,1371	менее 0.005	0,0227	0,0157	0,0130	менее 0.005	0,5903	0,2751	34,74	38,49	0,5899	0,7106	50,11	-	-	-	-
02.02.	№ 62	ГРС-3 Севастополь	93,4056	3,8650	1,2241	0,1917	0,1946	менее 0.005	0,0414	0,0291	0,0559	менее 0.005	0,5749	0,3552	35,20	38,98	0,5999	0,7226	50,33	-	-	-	-
11.02.	№ 82	ГРС-3 Севастополь	93,4282	3,8334	1,2217	0,1940	0,1984	менее 0.005	0,0433	0,0303	0,0617	менее 0.005	0,5771	0,3578	35,21	38,99	0,6000	0,7228	50,33	-	-	-	-
23.02.	№ 109	ГРС-3 Севастополь	94,6455	3,1626	0,9685	0,1412	0,1351	менее 0.005	0,0223	0,0153	0,0139	менее 0.005	0,5956	0,2751	34,73	38,48	0,5898	0,7104	50,11	-	-	-	-
10.02.	№ 26	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2953	34,85	-	-	0,7135	50,16	отсут.	0,016	менее 0,010	менее 0,005

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за февраль 2026 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	10.02.26	-31,5	-25,9	+2,0

Начальник отдела учёта газа и газового конденсата ООО "ЧТГ" **А.Ю.Можаровский**

Общество с ограниченной ответственностью "Черномортрансгаз" Отдел учёта газа и газового конденсата

исп. Шувалова О.В.
тел. 66-96-94