Общество с ограниченной ответственностью " Черномортрансгаз"
Инженерно-технический центр
Производственная лаборатория

Протокол испытаний № 240

Место отбора пробы : ГРС-1 г.Севастополь
Время, дата отбора : 13:00 ; 21.04.2026 г.
Условия отбора: Р 0,52 МПа; t 6,0 ^{0}С

Дата выдачи: 22.04.2026 г.
Пробоотборник № : 32711

1 Компонентный химический состав газа, определенный хроматографическим методом, согласно ГОСТ 31371.7-2020 (Метод В), ГОСТ 34723-2021

Компонент	Молярная доля компонента, %	u_станд, мол. %
метан	94,0566	0,0818
кислород	менее 0.005	0,0007
диоксид углерода	0,3058	0,0122
азот	0,5511	0,0123
этан	3,5781	0,0721
пропан	1,1067	0,0337
и-бутан	0,1607	0,0053
н-бутан	0,1541	0,0051
нео-пентан	менее 0.005	0,0002
и-пентан	0,0258	0,0014
н-пентан	0,0178	0,0011
гексан	0,0169	0,0010
метанол	0,0080	0,0008
гелий	0,0104	0,0009
водород	менее 0.005	0,0002
сероводород	отс	0,00000
карбонилсульфид	отс	0,00001
метилмеркаптан	отс	0,00001

Примечание: Пересчет концентраций серосодержащих компонентов из молярной доли % в г/м^3 производится путем умножения на коэффициент : сероводород-14.2, карбонилсульфид-25,0, метилмеркаптан-20,0

2,Физико-химические показатели газа, рассчитанные согласно ГОСТ 31369-2021 при стандартных условиях : t измерений + 20^0 С , t сгорания + 25^0 С, и давлении 101,325 кПа

Параметры расчёта	Значение	Расшир. неопред-ть, абс. ед.
Объёмная теплота сгорания высшая, МДж/м^3	38,72	0,1300
Объёмная теплота сгорания низшая, МДж/м^3	34,96	0,1200
Плотность, кг/м^3	0,7156	0,0025
Плотность относительная	0,5941	0,0021
Число Воббе высшее, МДж/м^3	50,24	0,0860

Ведущий инженер — Кутанова Н.Е.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРТРАНСГАЗ» ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Начальник лаборатории — Булгакова Н.П.

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.0020.25 от 08.07.2025 г. С Дополнением № 1 от 27.02.2026 г.

Действительно до 07.07.2028 г.