

МП

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника химико-аналитической лаборатории
филиала Анапское ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Сушняк А.М.
"15" 07 2026 г.

ВЫПИСКА № А-2/07/2026

Период действия с 10:00 16.07.2026 по 10:00 01.08.2026

из протоколов испытаний проб природного газа, отобранных в установленных местах на объектах газотранспортной системы в зоне эксплуатационной ответственности филиала Анапское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

№ п/п	Место отбора проб газа	Номер и дата протоколов испытаний качества газа	Наименование условно-постоянных параметров, применяемых для ввода в вычислители (корректоры) расхода газа				Объемная теплота сгорания низшая
			Плотность, кг/м3	Плотность относительная	Молярная доля диоксида углерода, %	Молярная доля азота, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КС "Казачья" вход	№ Г- 2468/2026 14.07.2026	0,719	0,5969	0,350	0,532	35,10 МДж/м3
							8386 ккал/м3

Составил:

Лаборант хим. анализа Сесицкая Д.И.