

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за май 2022 г.**

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м ³ , (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метанпримесей, не более 0,001 г/м ³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.05.	№ 283	ГРС-1 Севастополь	95.7033	2.4577	0.7258	0.1114	0.1073	0.0013	0.0208	0.0138	0.0087	0.0047	0.6395	0.2058	34.38	38.11	0.5826	0.7017	49.92	-	-	-	-
11.05.	№ 289	ГРС-1 Севастополь	95.3253	2.6921	0.8326	0.1294	0.1240	0.0014	0.0243	0.0162	0.0112	0.0046	0.6126	0.2264	34.54	38.27	0.5855	0.7053	50.02	-	-	-	-
23.05.	№ 319	ГРС-1 Севастополь	95.0117	2.8942	0.9117	0.1397	0.1369	0.0014	0.0245	0.0170	0.0107	0.0069	0.6129	0.2326	34.65	38.39	0.5877	0.7079	50.08	-	-	-	-
01.05.	№ 279	ГРС-3 Севастополь	95.7504	2.4206	0.7190	0.1115	0.1056	0.0013	0.0204	0.0132	0.0096	0.0044	0.6443	0.1998	34.37	38.09	0.5823	0.7013	49.92	-	-	-	-
11.05.	№ 291	ГРС-3 Севастополь	95.3754	2.6616	0.8153	0.1270	0.1213	0.0014	0.0236	0.0157	0.0113	0.0039	0.6171	0.2265	34.51	38.25	0.5852	0.7048	50.00	-	-	-	-
23.05.	№ 324	ГРС-3 Севастополь	95.1923	2.7784	0.8687	0.1357	0.1314	0.0015	0.0256	0.0172	0.0114	0.0038	0.6039	0.2302	34.59	38.33	0.5866	0.7065	50.05	-	-	-	-
27.05.	№ 67	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2326	34.65	-	-	0.7079	50.08	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0069

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за май 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	27.05.22	-21.3	-5	+16.2

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21




А.Ю.Можаровский