

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за июль 2022 г.**


Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3(ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	н-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	Н-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая, МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Масса мехпримесей, не более 0,001 г/м ³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
01.07.	№ 399	ГРС-1 Севастополь	94.1795	3.4155	1.1055	0.1812	0.1816	0.0024	0.0363	0.0252	0.0189	0.0048	0.5820	0.2671	34.98	38.75	0.5942	0.7157	50.27	-	-	-	-
12.07.	№ 418	ГРС-1 Севастополь	93.7553	3.7071	1.2447	0.1952	0.1900	0.0017	0.0329	0.0226	0.0186	0.0054	0.5483	0.2781	35.15	38.93	0.5972	0.7193	50.38	-	-	-	-
21.07.	№ 443	ГРС-1 Севастополь	93.8395	3.6566	1.1947	0.1894	0.1873	0.0018	0.0377	0.0272	0.0214	0.0039	0.5646	0.2759	35.11	38.89	0.5966	0.7186	50.35	-	-	-	-
01.07.	№ 400	ГРС-3 Севастополь	94.4601	3.2448	1.0453	0.1671	0.1646	0.0023	0.0321	0.0221	0.0148	0.0046	0.5895	0.2527	34.87	38.63	0.5920	0.7130	50.21	-	-	-	-
12.07.	№ 420	ГРС-3 Севастополь	93.8559	3.6387	1.2040	0.1940	0.1927	0.0019	0.0380	0.0260	0.0190	0.0035	0.5425	0.2839	35.12	38.90	0.5967	0.7186	50.36	-	-	-	-
21.07.	№ 444	ГРС-3 Севастополь	93.9300	3.6257	1.1756	0.1859	0.1833	0.0018	0.0353	0.0246	0.0175	0.0033	0.5490	0.2680	35.09	38.86	0.5958	0.7176	50.35	-	-	-	-
18.07.	№ 89	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2781	35.15	-	-	0.7193	50.38	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0054

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за июль 2022 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	18.07.22	-32.5	-7.8	+22

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21

А.Ю.Можаровский