

**Сертификат качества природного газа поданного ГУП "Севастопольгаз"
за май 2023 г.**

Дата отбора	№ паспорта	Место отбора	Компонентный химический состав газа по ГОСТ 31371.1-ГОСТ 31371.3 (ISO 6974:2000)											Физико-химические параметры газа при стандартных условиях									
			Метан	Этан	Пропан	Изо-Бутан	n-Бутан	Нео-Пентан	Изо-Пентан	n-Пентан	Гексан+высшие	Кислород	Азот	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Теплота сгорания низшая, не менее 31,8 МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Теплота сгорания высшая МДж/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Относительная плотность (по ГОСТ 31369-2008)	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)	Высшее число Воббе, 41,2-54,5 МДж/м ³ , (по ГОСТ 31369-2008)	Масса метантрисеи, не более 0,001 г/м ³ (по ГОСТ 22387.4-77)	Масса меркаптановой серы, не более 0,036 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Масса сероводорода, не более 0,02 г/м ³ (по ГОСТ 22387.2-97)	Объемная доля кислорода, не более, 1 % (по ГОСТ 31371.3)
02.05.	№ 281	ГРС-1 Севастополь	94.5258	3.2579	1.0052	0.1536	0.1478	0.0016	0.0281	0.0191	0.0138	0.0035	0.5646	0.2790	34.82	38.58	0.5912	0.7121	50.17	-	-	-	-
11.05.	№ 298	ГРС-1 Севастополь	94.1707	3.5345	1.0704	0.1583	0.1496	0.0016	0.0267	0.0178	0.0121	0.0037	0.5551	0.2994	34.93	38.69	0.5933	0.7146	50.22	-	-	-	-
22.05.	№ 320	ГРС-1 Севастополь	93.7894	3.8109	0.1527	0.1703	0.1621	0.0016	0.0287	0.0196	0.0133	0.0031	0.5359	0.3122	35.07	38.84	0.5960	0.7178	50.31	-	-	-	-
02.05.	№ 282	ГРС-3 Севастополь	94.5332	3.2540	1.0062	0.1536	0.1474	0.0016	0.0274	0.0188	0.0120	0.0033	0.5669	0.2756	34.82	38.57	0.5911	0.7119	50.17	-	-	-	-
11.05.	№ 296	ГРС-3 Севастополь	94.3483	3.4116	1.0377	0.1542	0.1457	0.0015	0.0260	0.0175	0.0109	0.0030	0.5547	0.2888	34.87	38.63	0.5921	0.7132	50.20	-	-	-	-
22.05.	№ 321	ГРС-3 Севастополь	93.5837	3.9644	1.1960	0.1774	0.1700	0.0017	0.0305	0.0210	0.0131	0.0033	0.5129	0.3261	35.15	38.93	0.5975	0.7196	50.36	-	-	-	-
25.05.	№ 86	ГРС-1 Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3122	35.07	-	-	0.7178	50.31	отс.	менее 0.01	менее 0.01	0.0031

Результаты замеров влажности газа, переданного ГУП "Севастопольгаз" за май 2023 г.

Название объекта	Дата	Значение параметров		
		t точки росы по воде, гр.С	t точки росы по углеводородам, гр.С	t газа, гр.С
ГРС-1 Севастополь	25.05.23	-32.8	-4.8	+13

Начальник отдела учёта газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А
тел.66-47-21




А.Ю.Можаровский