

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «Черноморнефтегаз»
Производственная лаборатория

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.0019.23 от 09.08.2023 г.
Паспорт газа № 560

Место отбора: УРКЗГ № 2 (газ на Балаклавскую ТЭС)

Дата отбора: 11.09.2023 13:00:00

Дата выдачи: 12.09.2023 11:40:00

Условия отбора: P:33,3 кгс/см²; t:7,2°C

Пробоотборник №: 32701

I. Результаты проведения анализа:

1. Компонентный химический состав газа, определенный хроматографическим методом, согласно ГОСТ 31371.3

Название компонента	Молярная доля компонента, %	Абсолютная неопределенность	Диапазон измерений	
			Мин. конц.	Макс. конц.
Метан	94,3643	0,2158	76,24	99,91
Этан	3,3342	0,08773	0,0201	12,94
Пропан	1,0455	0,2032	0,00305	6,53
и-Бутан	0,1549	0,01687	0,001	2,2
Бутан	0,1536	0,01543	0,00099	2,2
и-Пентан	0,0272	0,007639	0,00104	0,977
Пентан	0,0192	0,003372	0,00102	0,967
нео-Пентан	0,0016	0,0004719	0,00094	0,0971
Гексан	0,0121	0,001726	0,00106	0,579
CO ₂	0,2747	0,01391	0,0104	4,47
O ₂	0,0098	0,001529	0,0029	0,0517
N ₂	0,6029	0,0252	0,0516	4,2

2. Физико-химические показатели газа, рассчитанные согласно ГОСТ 31369 при стандартных условиях: t измерений+ 20°C и 101.325кПа, t сгорания +25 °C и 101,325 кПа.

Физико-химические показатели газа	Значение	Абсолютная расширенная неопределенность
Коэффициент сжимаемости	0,9978	-
Плотность относительная	0,5921	±0,0035
Плотность, кг/м ³	0,7132	±0,0042
Теплота сгорания высшая, МДж/м ³	38,61	±0,12
Теплота сгорания нижняя, МДж/м ³	34,85	±0,11
Число Воббе высшее, МДж/м ³	50,17	±0,21

Примечание:

И.о. начальника лаборатории

Шустова Ю.В.

